



NHV INŽENJERING DOO
Koste Abrašević 9, Valjevo
Matični broj: 20997133
PIB: 108426415
e-mail: office@nhvinzenjering.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Broj izveštaja: 314/26

Mesto i datum izdavanja izveštaja: Valjevo, 30.03.2026

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Predmet ispitivanja: Geomehanicko ispitivanje podtla na parceli KP.Br. 6674/3,KO Kladovo

Korisnik: Stevanovic Ljubinka, Veljka Vlahovića 047/1/7, Kladovo

Zahtev/Ponuda/Ugovor: /

Sadržaj: Izveštaj sadrži 5 strane na 4 je prilog

Odobrio rukovodilac laboratorije



Jasmina Pavlović,
dipl.inž.geologije

DIREKTOR



Ivan Pavlović



NHV INŽENJERING DOO
Koste Abrašević 9, Valjevo
Matični broj: 20997133
PIB: 108426415
e-mail: office@nhvinzenjering.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

1. Opšti podaci

- 1.1. **Objekat:** Parcela KP.Br. 6674/3
- 1.2. **Lokacija:** Parcela KP.Br. 6674/3
- 1.3. **Investitor radova na objektu:** Stevanovic Ljubinka, Veljka Vlahovića
047/1/7, Kladovo
- 1.4. **Izvođač radova:** /
- 1.5. **Podaci o uzorkovanju:**
- datum uzorkovanja /
 - datum prijema uzoraka /
 - metoda uzorkovanja /
 - vrsta uzoraka /
 - šifra uzorka /
- 1.6. **Metoda ispitivanja:** ASTM E 2835-11:2015
- 1.7. **Datum početka ispitivanja:** 27.03.2026. god.
- 1.8. **Datum kraja ispitivanja:** 27.03.2026. god.
- 1.9. **Ispitivanje izvršio:** Vladimir Đukić- ispitivač




NHV INŽENJERING DOO
Koste Abrašević 9, Valjevo
Matični broj: 20997133
PIB: 108426415
e-mail: office@nhvinzenjering.rs




ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Redni broj	Stacionaža (km)	Položaj prema osovini		Vrsta konstrukcije	Modul deformacije (Mpa)	Datum ispitivanja
		levo	desno		Postignuto	
Geomehanicko ispitivanje podtla na parceli KP.Br. 6674/3,KO Kladovo						
1.	T1	Prema skici		Podtlo	17,8	27.03.2026.
2.	T2	Prema skici		Podtlo	17,3	27.03.2026.



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025





NHV INŽENJERING DOO
Koste Abrašević 9, Valjevo
Matični broj: 20997133
PIB: 108426415
e-mail: office@nhvinzenjering.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

NAPOMENE:

- Prikazani rezultati se odnose isključivo na opitno mesto.
- Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe laboratorije. Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument. Izveštaj važi samo kao Celina sa originalnim pečatom na strani broj jedan.
- Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja (poreklo i način uzimanja uzoraka) u slučaju kada laboratorija nije vršila uzorkovanje

Izveštaj izradila:

Pavlović Jasmina,
dipl.inž. geologije



KRAJ IZVEŠTAJA

KRATAK TEHNIČKI OPIS

Predmetna parcela investitora Stevanović Ljubinke, nalazi se u prigradskom području u ulici Karpatska bb, na KP. Br. 6674/3 KO Kladovo. Teren je ravan. Prilaz parceli je iz Karpatske ulice sa jugozapadne strane parcele.

Parcela je površine 60 ari (600 m²) i vodi se kao ostalo građevinsko zemljište u svojini sa sa kulturom njiva V klase.

Budući ekonomski objekat je u osmoj seizmičkoj zoni MCS skale. Tlo je tvrdo, pretežno sa zemljom lošijeg kvaliteta.

Podzemnih voda koje mogu negativno uticati na budući objekat nema.

Geomehaničko ispitivanje podtla za ekonomski objekat P + 0 na KP. Br. 6674/3, KO Kladovo izvršio je NHV INŽENJERING d.o.o. iz Valjeva u dve tačke. Dobijeni rezultati su odlični za izgradnju predmetnog objekta.